Hygiene-Institut des Ruhrgebiets

Institut für Umwelthygiene und Umweltmedizin
Direktor: Prof. Dr. rer. nat. L. Dunemann

Hygiene-Institut · Postfach 10 12 55 · 45812 Gelsenkirchen

Gollmer & Hummel GmbH
Gässlesweg 34
75334 Straubenhardt

Rotthauser Str. 19
45879 Gelsenkirchen

Telefon (0209) 9242-230
Telefax (0209) 9242-222
E-Mail c.schell@hyg.de
Internet www.hyg.de

Unser Zeichen: W-159836-08-Sl
vormals: W-103577-03-Tu
Ansprechpartner: Frau Dr. Ch. Schell

Gelsenkirchen, 08.02.2008

PRÜFZEUGNIS

über die Vermehrung von Mikroorganismen auf Materialien für den Trinkwasserbereich gemäß Regelwerk DVGW Technische Regeln, Arbeitsblatt W 270, November 1999

Antragsteller: Gollmer & Hummel GmbH
Gässlesweg 34
75334 Straubenhardt

Erzeugnis: **G & H HILCOFLEX AQUA**

Prüfungsart: Werkstofftest

Der vorstehende Werkstoff **G & H HILCOFLEX AQUA** (blauer Schlauch mit Gewebeeinlage) erfüllt gemäß Prüfbericht **W-103577-03-Tu** vom 07.02.2003 die Anforderungen nach DVGW-Arbeitsblatt W 270 für den Einsatz im Trinkwasserbereich.

Die Gültigkeit dieses Prüfzeugnisses beginnt mit dem Ausstellungsdatum und endet bei unveränderten Voraussetzungen am **07.02.2013**.

Der Direktor des Instituts
i. A.

Dr. Ch. Schell
(Abteilung Wasserhygiene und Umweltmikrobiologie)

Die Ergebnisse gelten für die untersuchten Prüfgegenstände und die geltenden gesetzlichen Regelungen.
Die Gültigkeit dieses Dokuments erlischt, wenn Veränderungen der Zusammensetzung des Werkstoffs oder der Verarbeitungsbedingungen erfolgen.
Dieses Dokument darf ohne unsere ausdrückliche schriftliche Genehmigung nur in vollständiger und unveränderter Form veröffentlicht oder vervielfältigt werden.
Dieses Dokument stellt keine DVGW-Zertifizierung dar.

Deutscher Akkreditierungs Rat
DAR
DAP-PL-2548.00